

Поточний ремонт башти маяка Будаки

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Маякова башта збудована у 1970 р. В конструктивному плані башти представляє собою ажурну чотиригранчату металеву башту.

Висота башти 15м (№59 згідно кн. 201). Башта встановлена на залізобетонному фундаменті.

При виконанні планового весняного огляду башти маяка Будаки, при візуальному обстеженні, виявлено наступне:

- внаслідок постійного жорсткого атмосферного впливу металеві конструкції башти потребують очищення від відшарованої фарби та іржі, ґрунтування та фарбування;
- дошки щита денної видимості та направляючого бруса пошкоджені гнилизною і тому потребують повної заміни;
- металеве огороження оглядової площадки та сходів у деяких місцях деформоване, потребує ремонту.

Споруда знаходиться у стійкому стані. Деформацій основних несучих конструкцій не виявлено. Усі конструкції башти мають місця пошкодження захисного покриття.

Для підтримки штатного виду башти маяку, продовження строку надійної експлуатації споруди необхідно виконати поточний башти.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Очікувана вартість закупівлі послуг з поточного ремонту башти маяка Будаки визначається згідно наказу Мінекономрозвитку від 18.02.2020 №275 у відповідності до п. 4.9 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» на стадії проведення процедури закупівлі в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, яка з урахуванням загальноновиробничих витрат, прибутку та податку на додану вартість не повинна перевищувати **298 800,00 грн.**

На підставі зазначеного вище та згідно з Законом України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII закупівля послуг на зазначену суму може здійснюватися шляхом проведення відкритих торгів.