

Проведення іспитів та випробувань електрозахисних засобів філії

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Послуги мають бути надані відповідно до державних стандартів та норм України (Правил експлуатації електрозахисних засобів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів), які регламентують порядок надання зазначених у п. 1 послуг.

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються при наданні послуг, повинні відповідати державним стандартам України, бути сертифікованими та пройти перевірку у метрологічних центрах або повірочних лабораторіях.

Після проведення випробувань необхідно надати протоколи випробувань встановленої форми згідно вимог Правил експлуатації електрозахисних засобів.

Місце надання послуг та перелік електрозахисних засобів:

| № з/п | Найменування | Кількість електрозахисних засобів | Кількість випробувань | Очікуваний період проведення випробувань |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Дунайська група ЗНО (Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Хотинська, 8) | | | |
| 1.1. | Рукавички діелектричні | 14 пар | 2 | червень, грудень 2021 |
| 1.2. | Електромонтажний інструмент | 11 шт | 1 | червень 2021 |
| 1.3. | Показчик низької напруги | 1 шт | 1 | червень 2021 |
| 2. | Білгород-Дністровська група ЗНО (Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Приморська, 1а) | | | |
| 2.1. | Рукавички діелектричні | 6 пар | 2 | червень, грудень 2021 |
| 2.2. | Електромонтажний інструмент | 12 шт | 1 | червень 2021 |
| 2.3. | Показчик низької напруги | 3 шт | 1 | червень 2021 |
| 2.4. | Калоші діелектричні | 3 пари | 1 | червень 2021 |
| 3. | Одеський маяк (м. Одеса, провулок Маячний, 5) | | | |
| 3.1. | Рукавички діелектричні | 32 пари | 2 | червень, грудень 2021 |
| 3.2. | Електромонтажний інструмент | 33 шт | 1 | червень 2021 |
| 3.3. | Показчик низької напруги | 6 шт | 1 | червень 2021 |
| 3.4. | Калоші діелектричні | 4 пари | 1 | червень 2021 |
| 3.5. | Рукоятки для зняття запобіжників | 1 шт | 1 | червень 2021 |
| 3.6. | Показчик напруги 10 кВ | 2 шт | 1 | червень 2021 |

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначається виходячи з обсягу та специфіки послуг, що будуть надані під час проведення іспитів та випробувань електрозахисних засобів філії, а також за результатами моніторингу цін на ринку таких послуг у Одеському регіоні та буде складати 25000,00 грн., в т.ч. ПДВ. Очікувана вартість закупівлі послуг з проведення іспитів та випробувань електрозахисних засобів філії визначена згідно Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».