

Проведення поточного ремонту дизель-генераторів AJD-44 та AJD-70

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Послуги мають бути надані відповідно до державних стандартів та норм України (Правил улаштування електроустановок), які регламентують порядок надання зазначених послуг.

Засоби виміральної техніки, що використовуються при наданні послуг, повинні відповідати державним стандартам України, бути сертифікованими та пройти перевірку у метрологічних центрах або повірочних лабораторіях.

Місце надання послуг: м. Одеса, провулок Маячний, 5; Одеська обл., с. Бурлача Балка, вул. Чорноморська дорога 1а.

Перелік робіт:

№	Перелік робіт	Кількість	Одиниця виміру
1	Заміна радіатора охолодження дизельгенератора AJD-70 двигун John Deere 4039T	2	КОМПЛ.
2	Заміна охолоджуючої рідини	3	КОМПЛ.
3	Ремонт системи заряду акумулятора від генератора та зарядного пристрою дизельгенератора AJD-70 двигун John Deere 4039T	1	ШТ.
4	Ремонт системи заряду акумулятора від зарядного пристрою дизельгенератора AJD-44 двигун John Deere 4039D	1	ШТ.
5	Діагностика та ремонт генератора 44 кВт	1	ШТ.
6	Діагностика та ремонт генератора 70 кВт	1	ШТ.
7	Установка системи підігрівання охолоджуючої рідини.	2	ШТ.
8	Пуско -налагоджувальні роботи включаючи ревізію силових шаф	3	КОМПЛ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначається виходячи з обсягу та специфіки послуг, що будуть надані під час проведення поточного ремонту дизель-генераторів AJD-44 та AJD-70, а також за результатами моніторингу цін на ринку таких послуг в Україні та буде складати 75000,00 грн., в т.ч. ПДВ. Очікувана вартість закупівлі послуг проведення поточного ремонту дизель-генераторів AJD-44 та AJD-70, визначена згідно Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».