

Техніко-економічне обґрунтування
закупівлі генераторів вогнегасного аерозолю, типу AGS-7/1M
системи аерозольного об'ємного пожежогасіння «КАСКАД».
Код ДК 021:2015: 35110000- 8 Протипожежна, рятувальне та захисне
обладнання

1. Актуальність закупівлі.

На судні «ГС-82» встановлена система об'ємного аерозольного пожежогасіння «КАСКАД». Строк експлуатації генераторів вогнегасного аерозолю системи «Каскад» закінчується в січні 2025 року. У зв'язку з закінченням строку експлуатації необхідно провести закупівлю нових генераторів вогнегасного аерозолю типу AGS-7/1M.

2. Мета та призначення закупівлі.

Метою та призначенням закупівлі генераторів вогнегасного аерозолю (тип AGS-7/1M) суднової системи аерозольного об'ємного пожежогасіння «КАСКАД» є виконання вимог Регістра судноплавства України, щодо забезпечення судна протипожежними засобами.

3. Стислий опис предмета закупівлі.

Кількість товару: генератори вогнегасного аерозолю типу AGS - 7/1M у кількості 19 штук.

Якість товару: генератори вогнегасного аерозолю AGS 7/1M повинні мати дійсний сертифікат Регістра судноплавства України, форма 3.2.1.

Ціна товару має включати всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, витрати, пов'язані з передпродажною підготовкою та реалізацією товару, всі витрати учасника, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку товару до місця поставки.

Гарантійний термін на товар має становити не менше 12 місяців з дати підписання видаткової накладної.

Місце поставки м. Миколаїв, вул. Каботажний мол, 1.

4. Розрахунок кількості товару.

Найменування товару	Опис та характеристики товару	Кількість, штук
Генератор вогнегасного аерозолю типу AGS-7/1M (або еквівалент) суднової системи аерозольного об'ємного пожежогасіння «КАСКАД»	- контейнер з аерозолеутворюючим складом, повинен бути розміщений в корпусі генератора; - заряд-розпилювач для запуску процесу генерації аерозолю; - вузол запуску, що	19

	<p>знаходиться на генераторі повинен мати вихід на клемну колодку, встановлену на корпусі.</p> <ul style="list-style-type: none"> - об'єм, захищений одним генератором (без врахування коефіцієнту запасу): 65 м³; - маса аерозолеутворювального заряду: 3,4 кг; - час подачі аерозолі: не більше 110 секунд; - блок запуску генератора: вбудований електричний; - опір вузлу запуску: 2,4 – 4,0 Ом; - мінімальний струм запуску: 0,4 А; - пускова напруга: 1,5-24 В; 	
--	---	--

5. Середня вартість закупівлі розрахована на підставі цінових пропозицій, отриманих від:

1. ТОВ «ПОЖЕЖБУДСЕРВІС» - на суму 511 992,00грн;
2. ТОВ «АГОРА ГРУП» - на суму 554 592,00 грн;
3. ТОВ «ЮКФ «ШЛД» - на суму 570 000,00 грн.

Очікувана вартість закупівлі генераторів вогнегасного аерозолі типу AGS-7/1М суднової системи аерозольного об'ємного пожежогасіння «КАСКАД» згідно з моніторингом цін становить 545 528,00 грн.

Начальник служби флоту



Сергій ІВАНЕКО